

## Netz- und Strukturdaten Stromverteilnetz 2018

Energieversorgung Südbaar GmbH & Co. KG  
Leo-Wohleb-Str. 3, 78176 Blumberg



	HS	HS/MS	MS	MS/NS	NS
--	----	-------	----	-------	----

### Netzdaten nach § 17 (2) StromNZV

Jahreshöchstlast (kW)	32970,15				
Netzverluste (kWh)	3112132,27				
Summenlast der Netzverluste (kW)	620,02				
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden (kW)	999,17				
Höchstentnahmelast aus vorgelagerter Netzebene (kW)	24794,13				
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene (kWh)	112878255				
Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene (GWh)	0	0	34530	0	27791688

### Netzverluste nach § 10 (2) StromNEV

Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannebene (%)	0	0,41	0,54	1,36	2,42

### Strukturdaten nach § 27 (2) StromNEV

Stromkreislänge Freileitung (km)	-	-	31,958	-	75,167
Stromkreislänge Kabel (km)	-	-	79,162	-	232,705
Installierte Leistung der Umspannebenen Ortsnetz (MVA)	-	-	-	119,45	-
Entnommene Jahresarbeit von ESB Netz (MWh)	0	1954	113109,5	488	51882
Anzahl Entnahmestellen (Letzverbraucher)	0	0	69	2	13592
Einwohnerzahl (versorgte NS-Ebene)	23586				
Versorgte Fläche (km <sup>2</sup> )	15,46				
Geographische Fläche (km <sup>2</sup> )	219,31				
Anzahl gemessene Entnahmestellen (RLM)	122				
Anzahl sonstige Entnahmestellen	13541				
grundzuständiger Messstellenbetreiber	Energieversorgung Südbaar GmbH & Co. KG				

Die Veröffentlichung der Netz- und Strukturdaten richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften in § 17 (2) Strom NZV sowie § 10 (2) StromNEV und § 27 (2) StromNEV.

Zu § 17 (2) StromNZV zugehörige Lastverläufe finden Sie in der veröffentlichten Excel-Datei.

Stromkreislängen ohne die Netze Bräunlingen und Unterbränd sind in bearbeitung