

Netz- und Strukturdaten Stromverteilnetz 2017



Energieversorgung Südbaar GmbH & Co. KG
Leo-Wohleb-Str. 3, 78176 Blumberg

(3) Abgabe an Entnahmestellen inklusive Weiterverteilern (§27(2) 3)

Spannungsebene	[kWh]
ENT.Intern+Übergabe.HS/MS	1.264.165
ENT.Intern+Übergabe.MS	107.939.119
ENT.Intern+Übergabe.MS/NS	516.792
ENT.Intern+Übergabe.NS	52.081.001

(3) Abgabe an nachgelagerte Netz- oder Umspannebene

Spannungsebene	[kWh]
Wälzung.HS/MS	59.893.498
Wälzung.MS	31.856.187
Wälzung.MS/NS	30.511.913

(5) Zeitgl. Jahreshöchstlast aller Entnahmen

Spannungsebene	[kW]	Zeitpunkt
EIN.GESAMT.HS/MS	15.389	16.11.2017 07:30
EIN.GESAMT.MS	27.143	14.12.2017 09:00
EIN.GESAMT.MS/NS	10.878	24.01.2017 18:15
EIN.GESAMT.NS	16.336	21.04.2017 13:30

(6) höchste zeitgleiche Entnahmelast des Vorjahres aus dem vorgelagerten Netz

Spalte1	MAXIMUM (ZEITGL.) [kW]	DATUM/ZEIT	MENGE [kWh]
Vorgelagerte Bilanzierungsgebiete	24.354,82	25.01.2017 18:00	108.577.760,76

StromNZV 17-2

Beschreibung	Wert	Einheit
(1) Jahreshöchstlast	32.558,99	kW
(3) Summenlast Netzverluste (Max.)	518,77	kW
(3) Summenlast nicht-leistungsgemessen (Max.)	10.377,82	kW
(4) Summenlast Lastprofilkunden (Max.)	10.377,82	kW
(7) Verlustenergie, Menge	2.660.708,29	kWh
(7) Verlustenergie, Durchschnittspreis		ct/kWh

(6) Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene

Spannungsebene	[kWh]
HS/MS (EIN.LG.HS/MS)	0,00
MS (EIN.LG.MS)	33.090.892,59
MS/NS (EIN.LG.MS/NS)	0,00
NS (EIN.LG.NS)	7.180.970,61
Niederspannung-SLP	20.055.743,73

StromNEV 10-2 Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannebene

Spannungsebene	[%]	Summe in kWh	Gesamteinspeisung in kWh
HS/MS (Netzverluste.HS/MS / EIN.Gesamt.HS/MS)	0,17%	105.469,33	61.739.764,03
MS (Netzverluste.MS / EIN.Gesamt.MS)	0,34%	495.672,85	144.743.279,53
MS/NS (Netzverluste.MS/NS / EIN.Gesamt.MS/NS)	2,07%	827.482,68	40.046.235,79
NS (Netzverluste.NS / EIN.Gesamt.NS)	1,99%	1.232.083,42	61.971.046,97